



MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIALULUI SI TURISMULUI  
ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.

Construcții noi și reparații nave; Cală de lansare: 73m x 14m x 4.5m

Strada Intrarea Portului nr.1, Cod 905500, Mangalia, Constanța, România

Telefon: 40-241.75 11 32 ; Fax 40-241.75 12 59

email: office@snmangalia.ro; web: www.snmangalia.ro

Cod unic: RO 14325290; ORC: J13/2056/30.11.2001



Nr. /Data:	328 /01.02.2021
Către:	Participanti procedura achizitie
Referitor:	Clarificare la procedura de achizitie publica- "Lucrari de hidroizolare-refacere hidroizolatie acoperis Hala Constructii Corp"

### Clarificări

Ca urmare a solicitării de clarificări din partea unui posibil ofertant la procedura simplificata pentru atribuirea contractului de execuție lucrari avand ca obiect "Lucrări de hidroizolare-refacerea hidroizolației la acoperișul halei construcții corp", va comunicam :

#### **Intrebarea 1**

Referitor la capitolul III.1.2. Capacitatea economica si financiara , din Fisa de date, va rugam sa specificați cum anume trebuie făcuta dovada unei stabilități financiare pe ultimii 3 ani .( ce documente trebuie prezentate in faza de ofertare)?

#### **Răspuns:**

Cifra de afaceri anuala (generală) pentru ultimii 3 ani si efectivele medii anuale de personal vor permite autorității contractante sa decidă daca ofertantul dispune de resurse (umane, materiale) necesare susținerii acestei lucrări pe toată perioada execuției, fără riscul revendicărilor contractuale datorate eventualelor cereri de modificare a clauzelor contractuale. Cifra de afaceri anuala si efectivele medii anuale de personal se vor completa in DUAE.

#### **Intrebarea 2**

Vă rugam să specificați grosimea sau greutatea/mp a membranelor bituminoase ce vor fi utilizate la hidroizolația acoperișului halei.

#### **Răspuns:**

Dorim ca alegerea membranelor bituminoase sa se realizeze de asa manieră încât sa fie respectate cerințele din caietul de sarcini: garanție la materiale: 10 ani; garanție la manoperă 5 ani; rezistență la cel puțin minus 10 grade Celsius.

#### **Intrebarea 3**

In urma vizitei amplasamentului , am observat ca există un capac de atic din tabla pe perimetrul clădirii.

Vă rugăm să specificați dacă acest capac de atic se va demonta si care este lungimea acestuia. In situația in care se demontează si se dorește achiziția unui nou capac de atic ( dacă se demontează nu va mai putea fi remontat), vă rugăm să ne specificați caracteristicile.

**Răspuns:**

Referitor la capace atic din tablă zincată:

- acestea se vor demonta , iar după lipirea membranei bituminoase se vor monta la loc;
- dimensiunile capacelor sunt:
  - a) latura Nord a halei : 50 x 0,6 m
  - b) latura Est a halei : 101 x 1,0 m
  - c) latura Sud a halei : 50 x 0,3 m
  - d) latura Vest a halei : 65 x 1,0 m

Cu stimă,

Director General  
Doru J. ANIL

