



MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIALULUI SI TURISMULUI  
**ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.**

Construcţii noi şi reparaţii nave; Cală de lansare: 73m x 14m x 4.5m

Strada Intrarea Portului nr.1, Cod 905500, Mangalia, Constanţa, România

Telefon: 40-241.75 11 32 ; Fax 40-241.75 12 59

email: office@snmangalia.ro; web: www.snmangalia.ro

Cod unic: RO 14325290; ORC: J13/2056/30.11.2001



Nr. /Data:	395 /04.02.2021
Către:	Participanti procedura achizitie
Referitor:	Clarificare la procedura de achizitie publica- "Lucrari de hidroizolare-refacere hidroizolatie acoperis Hala Constructii Corp"

### Clarificări

Ca urmare a solicitării de clarificări din partea unui posibil ofertant la procedura simplificata pentru atribuirea contractului de execuție lucrări având ca obiect "Lucrări de hidroizolare-refacerea hidroizolației la acoperișul halei construcții corp", va comunicam :

#### **Întrebarea 1**

Va rugam sa ne precizați daca se va suplimenta prețul estimativ al lucrărilor, ținând cont de faptul ca in răspunsul transmis prin adresa nr.328/01.02.2021 se menționează faptul ca se vor demonta si remonta capacele de atic , lucrări care nu par in caietul de sarcini din documentația de atribuire postată online.

#### **Răspuns :**

Prețul nu se suplimentează , demontarea si montarea capacelor sunt incluse in preț.

#### **Întrebarea 2**

Vă rugam sa ne specificați daca la predarea documentației se va preda in original si polița de participare la licitație.

#### **Răspuns:**

Nu este licitație , este o procedura de achiziție publica prin "procedura simplificata, offline".  
Dovada constituirii garanției de participare , in cazul utilizării unui instrument de garantare , se poate depune si in copie.

#### **Întrebarea 3**

Vă rugăm sa precizați dacă hidroizolația care se va folosi pentru realizarea acoperișului halei va trebui sa fie cu strat superior de protecție de ardezie?

#### **Răspuns:**

Dorim ca alegerea membranelor bituminoase sa se realizeze de așa maniera încât sa fie respectate cerințele din caietul de sarcini : garanție la materiale : 10 ani, garanție la manopera: 5 ani; rezistenta la cel puțin minus 10 grade Celsius.

#### **Intrebarea 4**

Ținând cont de clarificările postate, vă rugăm să decațați termenul de depunere pentru data de 12.02.2021 pentru întocmirea unei oferte complete și competitive.

#### **Răspuns:**

Suntem de acord cu decalarea termenului de depunere pentru data de 12.02.2021, ora 12:00.

Cu stimă,

Director General  
Doru JIANU

